

**CE**  
**0333**

# Certificat

Certificate

Page 1/2

## Certificat de constance des performances des Dispositifs d'alarme de fumée

Délivré conformément au Règlement (UE) 305/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2011 (Règlement Produits de Construction ou RPC)

**Délivré par :**

Organisme de certification : **AFNOR Certification**  
Numéro d'identification : **0333**  
Adresse : **11, rue Francis de Pressensé  
FR-93571 La Plaine Saint-Denis Cedex**

**Délivré à :**

Fabricant : **SHD**  
Adresse : **23 route de bouzonville, BP 90818  
45308 PITHIVIERS Cedex  
FRANCE**

**Lieu de production :**

SHD PITHIVIERS : PITHIVIERS Cedex FRANCE

Description du (des) produit(s) : Voir Annexe

AFNOR Certification atteste que toutes les dispositions relatives à l'évaluation et à la vérification de la constance des performances et aux performances décrites dans l'annexe ZA de la norme EN 14604 : 2005 + AC : 2008 sont appliquées selon le système 1 et que le Dispositif d'alarme de fumée répond aux dispositions de l'annexe ZA de la norme EN 14604 : 2005 + AC : 2008.

**Numéro de certificat : 0333-CPR-292178**

Conditions et période de validité du certificat : ce certificat a été délivré pour la première fois le **9 octobre 2018**.  
Sauf suspension ou annulation, ce certificat demeure valide tant que les conditions précisées dans les spécifications techniques harmonisées ou les conditions de fabrication en usine ou le contrôle de la production des produits ne sont pas modifiés de manière significative.

Ce certificat n'est valable qu'accompagné de son annexe.  
Il annule et remplace tout certificat antérieur.

Date d'émission du certificat :  
**9 octobre 2018**

Date de validité du certificat :  
**8 octobre 2023**



Directeur Général d'AFNOR Certification  
Franck LEBEUGLE

Annexe au certificat émis le 9 octobre 2018 : 0333-CPR-292178

**Fabricant** SHD  
23 route de bouzonville, BP 90818  
45308 PITHIVIERS Cedex  
FRANCE

**Lieu de production :**  
SHD PITHIVIERS : PITHIVIERS Cedex FRANCE

Description des produits

Identification du (des) produit (s) certifié(s) (référence)	Désignation du (des) produit(s) selon la norme	Numéro de dossier	Utilisation des produits
DF-C08-03 (SHD)	Dispositif d'Alarme de Fumée	292.0536	<p><b>Nature du capteur :</b> Optique de fumée utilisant la diffusion ou la transition de lumière</p> <p><b>Montage :</b> mural ou plafonnier</p> <p><b>Alimentation :</b> interne MN1604 (Duracell), 522(Eveready), GP1604A (GP), L522 (Energizer), CR-9V1200L (Sunmatic)</p> <p><b>Options :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Indicateur d'alarme individuelle : oui</li> <li>- Interconnectable : non (radio détecteur/terminal)</li> <li>- Utilisation dans les véhicules de loisir : non</li> <li>- Neutralisation d'alarme : non</li> <li>- Accessibilité : non</li> <li>- Report défaut de batterie la nuit : non</li> </ul>

Cette annexe ne peut être ni présentée, ni reproduite, sans le document auquel elle se rattache.



Directeur Général d'AFNOR Certification  
Franck LEBEUGLE